

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
 МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
 И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 06 мес 15 г.

Название потребителя  
 Адрес потребителя  
 Ответственное лицо

УТТ-11  
 ул. Белорусская д.10  
 Хатяров С.А

Абонент  
 Телефон

Вычислитель ТС-201-2-2-1-E2  
 Отчетное число месяца 24

Сер.ном. 132509  
 Отчетное время 00:00

Расход под 0.50..250.00 м3/ч Ду 200 мм  
 Расход обр 0.50..250.00 м3/ч Ду 200 мм  
 Расход п ротор 10.000 л/мин Ду 25 мм

Дата	Отеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бл [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Тнар [час]
01-06	6.6632	73.5	65.5	835.08	833.76					
02-06	6.6482	73.3	65.4	839.25	837.91	0.24	0.00	1.32	5.9	R 23.82
03-06	6.4262	73.3	61.2	531.79	530.87	0.09	0.00	1.34	5.9	3.7 23.92
04-06	6.5755	72.4	45.2	242.28	241.90	0.19	0.00	0.92	5.9	3.7 23.99
05-06	6.1847	72.4	48.7	260.84	260.48	0.49	0.00	0.38	6.0	3.6 24.00
06-06	7.3617	73.0	58.9	522.36	521.51	0.58	-0.04	0.40	6.0	3.6 # 23.35
07-06	6.6034	73.1	60.4	523.04	522.26	0.74	0.00	0.85	5.9	3.7 24.00
08-06	6.3961	73.1	60.9	524.19	523.40	0.72	0.00	0.78	5.9	3.6 24.00
09-06	6.4822	73.1	60.7	526.70	525.91	0.56	0.00	0.79	5.9	3.6 24.00
10-06	6.2641	73.0	61.1	527.26	526.47	0.70	0.00	0.79	5.9	3.6 24.00
11-06	6.3269	73.0	61.0	526.77	526.00	0.73	0.00	0.79	5.9	3.6 24.00
12-06	6.5143	73.0	60.7	527.84	527.12	0.59	0.00	0.77	5.9	3.6 24.00
13-06	6.3511	73.0	60.9	525.63	524.87	0.59	-0.02	0.74	5.9	3.6 24.00
14-06	6.5390	73.0	61.6	574.69	573.91	0.08	0.00	0.76	5.9	3.6 24.00
15-06	6.4685	73.4	67.5	1085.75	1084.41	0.12	0.00	0.78	5.9	3.7 24.00
16-06	6.4291	73.4	67.4	1081.09	1079.82	0.30	0.00	1.34	5.8	3.7 23.85
17-06	6.6556	73.3	67.2	1089.43	1088.16	0.38	0.00	1.27	5.8	3.7 23.59
18-06	6.7745	73.4	67.2	1092.23	1090.98	0.19	0.00	1.27	5.8	3.7 23.87
19-06	6.5249	73.4	67.4	1089.00	1087.80	0.30	0.00	1.25	5.8	3.7 23.88
20-06	6.7885	73.2	67.0	1090.45	1089.25	0.44	0.00	1.20	5.8	3.7 23.83
21-06	6.9466	73.3	66.9	1091.29	1090.09	0.25	0.00	1.20	5.8	3.7 23.93
22-06	6.5004	73.4	67.4	1088.81	1087.63	0.21	0.00	1.20	5.8	3.7 23.96
23-06	6.6319	73.4	67.4	1098.31	1097.15	0.12	0.00	1.18	5.8	3.7 23.92
24-06	6.5373	73.3	67.0	1036.85	1035.74	0.01	0.00	1.16	5.8	3.6 23.82
25-06	6.5451	73.3	67.2	1063.47	1062.27	0.00	0.00	1.11	5.8	3.7 # 22.95
26-06	6.1016	73.4	67.5	1038.51	1037.40	0.00	0.00	1.20	5.7	3.7 23.42
27-06	6.6450	73.2	67.1	1087.51	1086.46	0.00	0.00	1.11	5.8	3.6 22.71
28-06	7.0474	73.3	66.8	1089.36	1088.31	0.00	0.00	1.05	5.8	3.7 23.84
29-06	6.8440	73.4	67.1	1077.82	1076.78	0.01	0.00	1.05	5.8	3.7 23.85
30-06	6.7012	73.5	67.0	1024.51	1025.45	0.01	0.00	1.04	5.8	3.7 23.57
Итого	197.4782	73.3'	65.3'	24714.11	24684.07'	8.96	-0.06	30.10	5.8	3.7 # 712.96

итч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Тdelta\_t\_кни + Тэл.пит + Тпроч.зв.  
 720.00ч = 712.96ч + 0.22ч + 0.00ч + 6.52ч + 0.22ч + 0.08ч

T/C Ввод т/сети араставдин итогом	Отеп [Гкал]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бл [тонн]	Тнар [час]
01-07-15 00:00	16187.4089	794841.80	793643.12	300.58	10370.20
01-06-15 00:00	15989.9307	770127.69	768959.05	291.62	9657.24
Итого	197.4782	24714.11	24684.07'	8.96	712.96

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Щ = 720.00ч

вложение 2.49 03-10-13 10ч ИС-И-2.49 / ИС-А-2.48 Q=81(И1-И2)

ген. дир. *Тимошенко Т.А.* 01-07-15 Подпись *[Подпись]*