

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 15 г.**

звание потребителя ООО «УК Одишувский Парк» Абонент _____
 рес потребителя 2.Одишувское Белорусская 10 Телефон _____
 ответственное лицо Ключник РН

числитель ТС-201-2-2-1-Е2 Сер.ном. 132509 Расход под 0.50..250.00 м3/ч Ду 200 мм
 четное число месяца 24 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.50..250.00 м3/ч Ду 200 мм
 Расход п ротар 10.000 л/мин Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Ввод [тонн]	Вобр [тонн]	Бп [тонн]	Ввод-Вобр [тонн]	рвод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	
01-03	41.4312	72.4	53.8	2226.55	2223.79	0.50	0.00	2.76	5.6	3.6	24.00
02-03	42.6062	72.0	53.3	2281.04	2278.18	0.43	0.00	2.86	5.6	3.7	24.00
03-03	43.6216	72.0	52.9	2289.42	2286.67	0.00	0.00	2.75	5.6	3.7	24.00
04-03	41.6686	72.0	53.2	2221.81	2219.11	0.00	0.00	2.70	5.6	3.7	24.00
05-03	40.0050	72.0	53.6	2172.10	2169.47	0.00	0.00	2.63	5.6	3.7	24.00
06-03	42.5685	71.9	53.4	2296.56	2294.06	1.08	0.00	2.50	5.6	3.7	24.00
07-03	43.5375	71.9	53.1	2308.98	2306.48	0.13	0.00	2.50	5.6	3.7	24.00
08-03	43.2424	72.7	53.8	2277.00	2274.53	0.00	0.00	2.47	5.6	3.7	24.00
09-03	28.7489	72.1	56.4	1831.59	1829.06	0.65	0.00	2.53	5.9	3.7	24.00
10-03	28.8381	72.1	56.4	1838.09	1834.94	0.50	0.00	3.15	5.9	3.7	24.00
11-03	30.4204	71.1	55.5	1951.12	1943.84	3.69	0.00	7.28	5.7	3.6	24.00
12-03	39.9672	70.2	52.3	2225.76	2225.34	0.00	0.00	10.42	5.5	3.7	24.00
13-03	42.1825	70.7	52.5	2320.47	2312.78	0.86	0.00	7.69	5.5	3.7	24.00
14-03	39.7967	70.9	53.5	2283.83	2276.54	0.00	0.00	7.29	5.6	3.7	24.00
15-03	39.1142	71.0	53.8	2269.04	2260.13	0.00	0.00	8.91	5.6	3.7	24.00
16-03	27.5656	70.7	56.5	1940.79	1932.02	0.18	0.00	8.77	5.9	3.7	24.00
17-03	19.3211	70.2	58.5	1645.04	1637.34	0.79	0.00	7.70	6.0	3.7	24.00
18-03	25.5463	71.7	57.4	1788.82	1780.66	0.25	0.00	8.16	5.9	3.7	24.00
19-03	25.9976	71.6	57.2	1808.97	1801.12	0.00	0.00	7.85	5.9	3.7	24.00
20-03	29.5687	71.6	56.4	1946.84	1939.26	0.00	0.00	7.58	5.8	3.7	24.00
21-03	37.9325	70.6	53.9	2265.98	2258.40	0.80	0.00	7.16	5.5	3.8	24.00
22-03	55.6708	72.3	53.8	3010.53	3003.06	0.07	0.00	7.47	5.1	3.7	24.00
23-03	57.5485	74.4	55.2	3012.87	3010.84	0.00	0.00	2.03	5.0	3.7	24.00
24-03	52.6836	69.7	51.4	2879.91	2878.38	0.01	-3.24	4.77	4.8	3.7	24.00
25-03	49.6198	71.9	54.4	2845.35	2833.35	0.02	0.00	12.00	5.3	3.7	24.00
26-03	39.2810	70.8	55.5	2556.60	2546.17	0.04	0.00	10.43	5.5	3.7	24.00
27-03	44.6781	70.2	53.5	2674.78	2664.41	0.05	0.00	10.37	5.4	3.7	24.00
28-03	42.3057	73.0	56.4	2551.99	2542.71	0.48	0.00	9.28	5.5	3.8	24.00
29-03	52.7136	71.9	53.7	2888.35	2876.45	0.90	0.00	11.90	5.2	3.7	24.00
30-03	53.8724	72.0	53.5	2916.30	2908.01	0.00	0.00	8.29	5.1	3.7	24.00
31-03	49.4911	72.0	53.7	2708.06	2699.52	0.23	0.00	8.54	5.3	3.6	24.00
Итого	1251.5454	71.7'	54.4'	72244.14	72046.62'	11.66	-3.24	200.76	5.5	3.7	744.00

Готч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_тмин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

T/C Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Ввод [тонн]	Вобр [тонн]	Бп [тонн]	Tнар [час]
01-04-15 00:00	14704.9378	671827.45	670812.51	284.02	8260.00
01-03-15 00:00	13453.3924	599583.31	598765.89	272.36	7516.00
Итого	1251.5454	72244.14	72046.62'	11.66	744.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекция часов
 (#) электронная печать



Табл = 744.00ч
 Знакеление 2.49 03-10-13 104 ИС-И-2.49 / ИС-И-2.48 И=61(И1-И2)

01-04-15 Подпис