

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 16 г.**

Название потребителя г.п. Одиновский парк 4 Абонент УИРиЗ  
 Адрес потребителя ул. Белооружейная дом 4. Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Вычислитель ТС-201-0-2-1-E2Т Сер.ном. 142383 Расход под 0.200..50.000 м3/ч Ду 80 мм  
 Отчетное число месяца 2 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.200..50.000 м3/ч Ду 80 мм  
 Расход п ротор 10.000 л/имп Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бп [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	Тнар [час]
01-03	10.97349	75.4	53.6	502.362	502.208	0.05	0.000	0.154
02-03	9.74831	74.9	49.4	382.949	382.824	0.06	0.000	0.125
03-03	9.99959	74.9	49.5	393.856	393.731	0.06	0.000	0.125
04-03	9.79753	75.1	49.3	379.923	379.803	0.04	0.000	0.120
05-03	9.66904	75.4	48.6	360.385	360.274	0.05	0.000	0.111
06-03	9.39934	75.4	47.1	332.018	331.912	0.05	0.000	0.106
07-03	9.70673	75.4	47.9 <	352.934 <	352.822	0.16	0.000	0.112
08-03	9.30812	75.4	47.0	327.257	327.145	0.05	0.000	0.112
09-03	7.15776	74.1	42.1 <	223.271 <	223.186	0.06	0.000	0.085
10-03	6.14763	73.2	37.5	172.189	172.125	0.06	0.000	0.064
11-03	5.76724	74.0 <	36.6 <	154.384 <	154.320	0.05	0.000	0.064 #
12-03	6.57437	73.9	37.2	179.096	179.024	0.17	0.000	0.072
13-03	8.84567	75.0	43.6	282.410	282.304	0.00	0.000	0.106
14-03	8.89269	73.6	44.7	307.535	307.429	0.06	0.000	0.106
15-03	9.11054	73.6	46.5	336.516	336.399	0.00	0.000	0.117
16-03	8.51315	73.6	43.6	283.660	283.544	0.03	0.000	0.116
17-03	7.97679	73.6	41.5	248.419	248.312	0.06	0.000	0.107 R
18-03	9.59279	74.6	46.6	342.148	342.013	0.00	0.000	0.135
19-03	10.94764	77.4	50.1	400.769	400.622	0.06	0.000	0.147
20-03	11.69690	77.2	52.7 <	478.151 <	477.975	0.00	0.000	0.176
21-03	11.07988	76.7	52.9 <	464.840 <	464.689	0.05	0.000	0.151
22-03	10.11888	76.5	47.3	347.348	347.230	0.00	0.000	0.118
23-03	10.22428	75.8	47.4	359.846	359.723	0.06	0.000	0.123
24-03	9.97427	75.5	46.9	348.546	348.421	0.00	0.000	0.125
25-03	9.00314	75.6	45.1 <	295.906 <	295.789	0.04	0.000	0.117
26-03	8.78111	75.3	43.2	273.982	273.876	0.07	0.000	0.106
27-03	8.34632	75.6	42.5 <	252.180 <	252.077	0.05	0.000	0.103
28-03	7.93564	73.7	41.8	248.265	248.167	0.00	0.000	0.098
29-03	7.69908	71.6	42.8	267.440	267.335	0.04	0.000	0.105
30-03	7.19074	71.6	40.4 <	230.933 <	230.840	0.00	0.000	0.093
31-03	7.29718	71.6	40.1	231.903	231.810	0.06	0.000	0.093
Итого	277.47584	74.9'	46.5'	9761.421	9757.929'	1.44	3.492	743.21

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta\_t<мин + Tэл.пит + Тпроч.ав.  
 744.00ч = 743.21ч + 0.72ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.07ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бп [тонн]	Тнар [час]
01-04-16 00:00	3584.55895	181970.046	181918.909	95.21	8131.96
01-03-16 00:00	3307.08311	172208.625	172160.980	93.77	7388.75
Итого	277.47584	9761.421	9757.929'	1.44	743.21

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (E) электропитание

Тотщ = 744.00ч

01-04-16 Подпись \_\_\_\_\_

