

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 15 г.**

0100
8N6

Название потребителя ООО "ЖК Верный" клуб Парк
 Адрес потребителя ул. Белорусская дом 6
 Ответственное лицо _____

Абонент 4777-18
 Телефон _____

Вычислитель ТС-201-0-2-1-E2T Сер.ном. 142384
 Отчетное число месяца 21 Отчетное время 00:00

Расход под 0.200.50.000 м3/ч Ду 80 мм
 Расход обр 0.200.50.000 м3/ч Ду 80 мм
 Расход п ротор 10.000 л/мин Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Tнар [час]
01-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
02-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
03-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
04-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
05-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
06-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
07-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
08-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
09-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
10-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
11-08	T	-	-	<	<	-	-	# 0.00
12-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
13-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
14-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
15-08	T	-	-	<	<	-	-	0.00
16-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
17-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
18-08	-	-	-	<	<	-	-	R 0.00
19-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
20-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
21-08	T	-	-	<	<	-	-	0.00
22-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
23-08	T	-	-	<	<	-	-	0.00
24-08	T	-	-	<	<	-	-	0.00
25-08	T	0.08922	61.8	37.8	3.717	3.836	0.00	-0.127 0.008 0.34
26-08	T	0.29239	70.9	45.5	11.525	11.512	0.12	0.000 0.013 10.09
27-08	-	0.48554	71.8	50.0	22.299	22.280	0.22	0.000 0.019 23.98
28-08	-	0.48402	72.0	51.5	23.618	23.589	0.00	0.000 0.029 24.00
29-08	-	0.50678	72.0	50.9	23.936	23.918	0.04	0.000 0.018 24.00
30-08	-	0.52333	72.0	50.7	24.527	24.508	0.01	0.000 0.019 R 24.00
31-08	-	0.59960	72.3	48.2	24.862	24.840	0.33	0.000 0.022 23.99
Итого	2.98088	71.6'	49.5'	134.484	134.483'	0.72	-0.127 0.128	130.40

T_{отч.пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta_t < мин} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}
 744.00ч = 130.40ч + 613.42ч + 0.00ч + 0.07ч + 0.00ч + 0.11ч

T/C Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Tнар [час]
01-09-15 00:00	2055.42455	106320.258	106284.602	57.10	3790.56
01-08-15 00:00	2052.44367	106185.774	106150.119	56.38	3660.16
Итого	2.98088	134.484	134.483'	0.72	130.40

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электролитание

T_{общ} = 744.00ч

01-09-15 Подпись _____