

Адрес потребителя: ССО, УКОЩЕНЦОВСКИЙ ПАРК
 Адрес: ул. Белорусская 8 N10
 Ответственное лицо: Хименцов

номер: _____
 Телефон: _____

диспетчер: ТС-201-2-2-1-EZ Сер. ном. 132509
 отчетное число месяца: 24 отчетное время: 00:00

Расход под: 0,50...250,00 м3/ч Ду 200 мм
 Расход обр: 0,50...250,00 м3/ч Ду 200 мм
 Расход в: ротар 10,000 л/мин Ду 25 мм

дата	Тип	Qтеп	tпод	tобр	Ввод	Обр	Бл	Ввод-Обр	рпод	робр	Tнар	
		[Гкал]	[°C]	[°C]	[тонн]	[тонн]	[тонн]	[тонн]	[ат]	[ат]	[час]	
01-07	T	6.7436	73.5	67.2	1057.31	1056.13	0.00	0.00	1.18	5.8	3.7	23.40
02-07	T	6.8389	73.5	67.1	1075.10	1074.01	0.01	0.00	1.09	5.8	3.7	23.75
03-07	T	6.8629	73.6	67.1	1067.44	1066.37	0.00	0.00	1.07	5.8	3.7	23.89
04-07	T	7.0458	73.4	66.9	1081.13	1080.05	0.00	0.00	1.08	5.8	3.7	23.99
05-07	T	6.8616	73.4	67.0	1066.62	1065.55	0.00	0.00	1.07	5.8	3.7	23.66
06-07	T	6.7603	73.5	67.3	1078.82	1077.74	0.00	0.00	1.08	5.8	3.7	23.74
07-07	T	5.4772	73.7	68.4	1036.28	1035.07	0.00	0.00	1.21	5.7	3.6	19.93
08-07	T	5.6144	74.1	69.1	1124.44	1121.88	0.00	-0.37	2.93	5.2	3.7	16.04
09-07	T	6.1909	74.3	69.2	1206.25	1205.01	1.78	0.00	1.24	5.7	3.7	18.95
10-07		6.4546	73.3	64.0	698.02	698.00	0.00	0.00	1.22	5.9	3.6	24.00
11-07		6.8345	73.3	63.9	698.83	697.60	0.00	0.00	1.23	5.9	3.6	24.00
12-07		7.0933	73.3	63.1	697.38	696.14	0.00	0.00	1.24	5.9	3.6	24.00
13-07		6.9062	73.3	63.4	698.00	692.83	0.00	0.00	1.17	5.9	3.6	24.00
14-07		6.4446	73.3	63.6	663.91	662.77	0.00	0.00	1.14	5.9	3.6	22.93
15-07		6.5902	73.4	63.9	696.04	694.89	0.00	0.00	1.15	5.9	3.6	24.00
16-07		6.5503	73.3	64.0	698.48	697.32	0.00	0.00	1.16	5.9	3.6	24.00
17-07		6.4722	73.3	64.0	695.91	694.74	0.00	0.00	1.17	5.9	3.6	24.00
18-07	T	5.7275	73.3	65.1	699.54	698.34	0.00	0.00	1.20	5.9	3.6	23.92
19-07		6.9024	73.2	63.3	694.75	693.55	0.00	0.00	1.20	5.9	3.7	24.00
20-07		6.7960	73.3	63.6	699.12	697.93	1.80	0.00	1.19	5.9	3.6	24.00
21-07		6.6218	73.3	63.8	698.28	697.11	0.00	0.00	1.17	5.9	3.6	24.00
22-07		6.7537	73.3	63.9	694.02	692.85	0.00	0.00	1.17	5.9	3.7	24.00
23-07		6.6312	73.3	63.8	695.15	694.01	0.00	0.00	1.14	5.9	3.6	24.00
24-07		6.5227	73.3	63.9	696.36	695.22	0.00	0.00	1.14	5.9	3.6	24.00
25-07		6.6957	73.3	63.6	694.68	693.53	0.00	0.00	1.15	5.9	3.6	24.00
26-07		6.7345	73.3	63.6	695.24	694.10	0.00	0.00	1.14	5.9	3.7	24.00
27-07		6.4330	73.3	64.0	695.94	694.79	0.00	0.00	1.15	5.9	3.6	24.00
28-07		6.3248	73.2	64.1	696.56	695.42	0.00	0.00	1.14	5.9	3.6	24.00
29-07		6.3436	73.2	64.1	696.09	694.96	0.00	0.00	1.13	5.9	3.6	24.00
30-07		6.4466	73.3	64.0	696.48	695.34	0.00	0.00	1.14	5.9	3.6	24.00
31-07		3.4558	73.2	64.0	377.11	376.51	0.00	0.00	0.60	5.9	3.6	13.00
Итого		200.1487	73.5'	65.4'	24765.28	24728.56	3.59	-0.37	37.09	5.8	3.6	712.80

T_{об} ср. = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta_t мин} + T_{эл. инт} + T_{проч. ав.}
 733.00ч = 712.80ч + 4.61ч + 0.00ч + 15.33ч + 0.00ч + 0.26ч

T/C Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Ввод [тонн]	Обр [тонн]	Бл [тонн]	Tнар [час]
31-07-15 13:00	16387.5576	819607.08	818371.68	304.17	11083.00
01-07-15 00:00	16187.4089	794841.80	793643.12	300.58	10370.20
Итого	200.1487	24765.28	24728.56	3.59	712.80

- Расшифровка ошибок:
- (\lt) параметр \lt min
 - (\gt) параметр \gt max
 - (X) обрыв датчика
 - (T) delta_t \lt min
 - (R) перезапуск
 - (C) коррекц. часов
 - (#) электропитание

Табла = 733.00ч
 Ссылка 2.47 02-10-13 10ч ИС-И-2.47 / ИС-И-2.48 0-01(И1-И2)

31-07-15 Подпись: Хименцов С А