

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 15 г.**

014
014

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО "ЖК Водоканалский парк"
ул. Юсуповская дом №4

Абонент ШТД №7
Телефон _____

Вычислитель TC-201-0-2-1-E2T Сер.ном. 142383
Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00

Расход под 0.200..50.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход обр 0.200..50.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход п датер 10.000 л/мин Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Тнар [час]
01-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
02-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
03-08	T	-	-	<	<	-	-	0.00
04-08	T	-	-	<	<	-	-	0.00
05-08	-	-	-	<	<	-	-	# 0.00
06-08	T	-	-	<	<	-	-	# 0.00
07-08	-	-	-	<	<	-	-	# 0.00
08-08	T	-	-	<	<	-	-	0.00
09-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
10-08	T	-	-	<	<	-	-	0.00
11-08	T	-	-	<	<	-	-	# 0.00
12-08	-	-	-	<	<	-	-	# 0.00
13-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
14-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
15-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
16-08	T	-	-	<	<	-	-	0.00
17-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
18-08	T	-	-	<	<	-	-	0.00
19-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
20-08	T	-	-	<	<	-	-	0.00
21-08	T	-	-	<	<	-	-	0.00
22-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
23-08	-	-	-	<	<	-	-	0.00
24-08	T	-	-	<	<	-	-	0.00
25-08	T	0.19083	71.5	67.1	43.806	43.792	0.00	-0.001 0.015 2.50
26-08	T	0.12547	74.5	71.2	37.714	37.704	0.00	0.000 0.010 2.20
27-08	T	0.24976	75.2	71.9	76.360	76.335	0.00	-0.001 0.026 4.47
28-08	T	0.26634	75.1	72.3	94.310	94.278	0.00	0.000 0.032 5.61
29-08	T	0.44365	75.4	72.6	158.026	157.981	0.00	0.000 0.045 9.42
30-08	T	0.47740	75.5	73.0	188.984	188.940	0.09	0.000 0.044 11.16
31-08	T	0.58739	75.7	73.0	219.022	218.974	0.00	0.000 0.048 13.21
Итого	2.34084	75.2'	72.3'	818.222	818.004'	0.09	-0.002 0.220	48.57

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Тdelta_т_кмин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
744.00ч = 48.57ч + 584.16ч + 0.00ч + 107.42ч + 3.22ч + 0.63ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Тнар [час]
01-09-15 00:00	1850.81966	94238.705	94209.647	82.23	3427.10
01-08-15 00:00	1848.47882	93420.483	93391.643	82.14	3378.53
Итого	2.34084	818.222	818.004'	0.09	48.57

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Тотщ = 744.00ч

01-09-15 Подпись _____